

Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland en Omgevingsdienst de Groene Metropool

T.a.v. Gedeputeerde tevens portefeuille houder, Adjunct-directeur ODGM en de casemanager aan dossier Sachem.

Datum: 5 juli 2026

Betreft: Verzoek om duidelijkheid over de afhandeling van blusschuim incident n.a.v. berichtgeving in de nieuwsbrief van de ODGM over Seqora.

Uw kenmerk: Nieuwsbrief Seqora - Juni 2026

Van: Stichting Veiliger Zaltbommel, Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel, Verontruste Bewoner; p/a Klipperstraat 38 5301TS Zaltbommel

E-mail: mitromes@yahoo.com

Ons kenmerk: SVZ050726

Geachte provinciebestuur, geachte omgevingsdienst Groene Metropool,

Dank voor het toesturen van de Nieuwsbrief Seqora Juni 2026 door ODGM.

In deze nieuwsbrief (door ons ontvangen op dinsdag 2 juni 2026) treffen we de navolgende berichtgeving over incidenten bij Seqora:

Incidenten

Op 16 juli 2025 vond een incident plaats met het schuimblussysteem. Deze was onbedoeld geactiveerd, waarbij blusschuim is vrijgekomen. Hierbij is 2m3 water/schuimmengsel (type AFFF) opgevangen.

Op 9 februari 2026 vond een incident plaats tijdens een klepreparatie. Hierdoor kwam er ongeveer 800 liter GMAC vrij in de tankput. De pomp is gestopt en de leiding is ingeblokt.

De afvalstoffen van beide incidenten zijn afgevoerd en er is onderzoek gedaan naar maatregelen om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. De mogelijke maatregelen zijn doorgevoerd.

In deze brief gaan we in op het eerstgenoemde incident met het schuimblussysteem.

Hierbij verzoeken we met een zestal vragen om meer transparantie rondom de afhandeling ervan. U treft deze vragen na de inleidende tekst.

Wat opvalt is de gelijkenis met het methylchloride incident op september 2020¹, waar ook sprake was van een onbedoeld activeren van een systeem. Een tekortschietend VBS was debet aan het per ongeluk openstoten van een kraan. Wat in dit incident de oorzaak was van het onbedoeld activeren, zien we niet vermeld.

¹ Op 13 september 2020 kwam 92 kg brandbaar en giftig methylchloride vrij bij het onbedoeld openstoten van een kraan.

We lezen dat de vrijgekomen substantie een water/schuimmengsel van het type **AFFF** is.

Zoals u in uw berichtgeving met betrekking tot het incident bij Seqora met het koelmiddel R507² onvermeld liet, dat er sprake was van een ernstige lekkage van een uiterst kwalijk broeikasgas, zo missen we hier uw duiding dat bij het vrijkomen van dit traditioneel AFFF-schuim, het gaat om **PFAS**³ houdend blusschuim. Deze stoffen zorgen voor een unieke, hittebestendige werking, maar breken niet af in de natuur (forever chemicals) en zorgen al decennia voor ernstige bodem en het grondwater vervuiling. Dat er schadelijke effecten zijn voor de gezondheid is al ruim 50 tot 60 jaar bekend bij de chemische industrie (waaronder Chemours!).

Inmiddels weten we veel meer over de gezondheidseffecten van PFAS, over de schade aan het immuunsysteem, over het verhoogd risico op specifieke kankersoorten, over de verstoring van de stofwisseling en organen, en over de effecten op zwangerschap en de ongeboren baby.

U bent, net als wij, bekend met deze zorgen rondom PFAS.

Al bij het voornemen tot de bouw van nieuwe blussystemen bij Seqora, hebben omwonenden er daarom op aangedrongen dat het bedrijf haar zorgplicht ter harte zou nemen. Alternatieven voor het PFAS houdend blusschuim waren toen (2016) al volop in ontwikkeling. Daar is het bedrijf niet op ingegaan. Dat toezichthouder en bedrijf nadien actief aan de uitfasering werkten, hebben we nog niet gemerkt.

En dan is er medio 2025 de lekkage van twee kuub PFAS houdend blusschuim.

Het PFAS-blusschuim incident

Het incident bij Seqora met PFAS houdend blusschuim vond plaats op 16 juli 2025.

Over het incident zijn we toen - als bewoners- niet geïnformeerd. We nemen er nu kennis van.

Terugkijkend vragen we ons af hoe u als toezichthouder bent omgegaan met het incident. Daartoe bestudeerden we de informatie die u (via de dezelfde nieuwsbrief) heeft verstrekt van bij Seqora uitgevoerde inspecties.

- In juni 2026, een maand voor het incident, heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden waarbij een milieu- en bouwcontrole werd uitgevoerd. U constateerde een overtreding aangaande de vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) voor wat betreft niet tijdig controleren door een type A inspectie-instelling. Wat dit precies inhield staat niet vermeld. Dit bezoek en deze constatering vond plaats voor het incident.
- Op 30 september 2025, enkele maanden na het incident, vond een milieucontrole plaats. Deze betrof echter de RTO. Er werd daarbij - afgaand op de verstrekte informatie - niet ingegaan op het incident met PFAS houdend blusschuim.

² Op 19 augustus 2022 was er een lekkage van 150 liter koudemiddel R507.

³ PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen.

- De Seveso-inspecties vonden plaats op 27 en 28 oktober 2025. Bij deze inspecties werd gecontroleerd op de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act), tanks met vast dak bovengronds, controle en analyse en Milieurisicoanalyse (MRA) voor afvalwaterlozing. In de samenvatting lezen we niets over het incident met PFAS houdend blusschuim.
- Op 10 en 13 april 2026 werd een milieucontrole uitgevoerd, waarbij is gekeken naar verschillende opslagtanks. Hierbij werden twee overtredingen geconstateerd bij atmosferische opslagtanks. Wederom, zo lezen we, bleef Seqora in gebreke voor wat betreft het juist en compleet uitvoeren van inspecties. Ook de bodemrisico-analyse was onderwerp van gesprek. Maar over een terugkoppeling betreffende het incident met PFAS houdend blusschuim lezen we – nog steeds- helemaal niets.

Welke concrete acties en eisen wij van de Provincie verwacht hadden

Bij een incident, waarbij 2 kubieke meter (2.000 liter) water/schuimmengsel (type AFFF) vrijkomt door een onbedoelde activering, zal door de toezichthouder (de Omgevingsdienst of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) direct een strikte handhavings- en controleprocedure worden opgestart. Omdat AFFF schadelijke PFAS bevat, hanteert de toezichthouder in Nederland een 'zero tolerance'-beleid bij lekkages en emissies

1. Heeft directe verificatie van de bron en de stof (Administratief onderzoek) plaatsgevonden?

Als toezichthouder zult u direct bewijs hebben opgevraagd over de exacte samenstelling van het schuim:

- U controleert of het AFFF-schuim de inmiddels verboden varianten **PFOA** of **PFOS** bevat. Mocht dit het geval zijn, dan volgt er direct een zware sanctie (zoals een last onder dwangsom), aangezien het gebruik van PFOA-houdend schuim in vaste installaties sinds december 2025 illegaal is.
- Veiligheidsinformatiebladen (SDS): Het bedrijf moet direct de technische datasheets van het schuimconcentraat overleggen.

2. Heeft controle op de opvang en 'containment' (Fysieke inspectie) plaatsgevonden?

Als toezichthouder zult u, naar we aannemen ter plaatse gecontroleerd hebben of de gemelde 2 m³ daadwerkelijk volledig en veilig is opgevangen:

- Waterdichtheid van de opvang: U heeft gekeken of de vloeistof in een vloeistofdichte opvangbak, bluswateropvang of dichte kelder staat.
- Bodem- en rioolcheck: De inspecteur heeft gecontroleerd of er absoluut niets is weggestroomd naar de onverharde bodem, het oppervlaktewater of het

(bedrijfs)riool. Als er schuim in het riool of de bodem is terechtgekomen, heeft u direct het Waterschap ingeschakeld.

3. Heeft u de bindingseisen voor de afvoer (Afvalstroomcontrole) gesteld?

Het bedrijf mag de 2 m³ opgevangen vloeistof absoluut niet zelf lozen of verdunnen. Als toezichthouder zult u de volgende harde eisen hebben gesteld:

- Erkende verwerker: De vloeistof moet worden afgevoerd door een gespecialiseerd en erkend afvalverwerkingsbedrijf dat gecertificeerd is om PFAS-houdend afval op hoge temperatuur te verbranden.
- Afvalstroomnummer: Het bedrijf moet de officiële afgiftediploma's, transportdocumenten en het afvalstroomnummer als bewijslast aanleveren bij de toezichthouder.

4. Heeft Seqora onderzoek gedaan naar de oorzaak en herhaling (Zorgplicht)?

Op basis van de Omgevingswet (artikel 1.11 over de algemene zorgplicht) zult u als de toezichthouder een plan van aanpak geëist hebben:

- Oorzaakanalyse: Het bedrijf moet aantonen waarom het systeem onbedoeld is afgegaan (bijvoorbeeld een technische storing of menselijke fout).
- Voorkomen van herhaling: Er moeten direct maatregelen worden genomen (en aangetoond) om te zorgen dat het systeem niet nogmaals ongewenst activeert.

5. Heeft u verscherpt toezicht op de uitfaseringsverplichting opgepakt?

Dit incident zet de schijnwerpers op de blusinstallatie van het bedrijf. Als toezichthouder zult u dit moment hebben aangegrepen om de overstap naar PFAS-vrij schuim (blusschuim F3) te controleren:

- U zult hebben gevraagd naar het officiële uitfaseringsplan van de vaste installatie richting de deadline van 2030, of 2035⁴ voor Seveso-inrichtingen.

6. Is bij dit incident voldaan aan de hieronder genoemde wettelijke rapportage-deadlines?

Bij een incident met gevaarlijke stoffen (zoals PFAS-houdend schuim) tikt de klok direct. Een Seveso- of Omgevingswet-inrichting moet de volgende termijnen strikt naleven:

- Direct (binnen uren): Het incident moet direct telefonisch worden gemeld bij de milieumeldkamer/omgevingsdienst en het Waterschap. Dit valt onder de wettelijke meldplicht voor ongewone voorvallen (artikel 19.1 Omgevingswet).

⁴ In eerder schrijven aan omwonenden verzekerde u ons dat Seqora in 2030 het gebruik uitgefaseerd zou hebben.

- Binnen 24 uur: De toezichthouder eist binnen één dag een schriftelijke eerste melding met daarin de geschatte hoeveelheid (de 2 m³), de locatie en de eerste genomen noodmaatregelen.
- Binnen 10 tot 14 dagen: Het bedrijf moet een officieel eindrapport ongewoon voorval indienen. Hierin staat de exacte oorzaak, de definitieve hoeveelheid afgevoerd afval, de transportbewijzen van de erkende verwerker en de maatregelen om herhaling te voorkomen.

Dit zijn zes zaken waar we – gezien het ontbreken van informatie hierover in de nieuwsbrief – meer duidelijkheid over verwachten.

Een antwoord op deze zes vragen zien we gaarne per omgaande tegemoet.

Hoogachtend,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M.I. Tromp Meesters', written over a faint, horizontal, oval-shaped line.

Drs. M.I. Tromp Meesters

Namens Stichting Veiliger Zaltbommel, Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel en
omwonende A.J. van Kooten